



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

2. maj 2016

Sagsnummer:
522085~001

eDoc:
2016-0214982

Matrikelnummer:
3771 UK, Kbh.

Ejendomsadresse:
Hiort Lorenzens Gade 6

Ejendomsnummer:
228819

Mangler i ansøgningsmaterialet

Vi mangler oplysninger, og kan ikke fortsætte byggesagsbehandlingen af din ansøgning fra 19. april 2016 om etablering af altaner på gårdsiden på adressen Hiort Lorenzens Gade 6.

Hvis du fortsat ønsker, at vi skal behandle din ansøgning, skal du indsende følgende oplysninger til sagen via Byg og Miljøportalen senest den 6. juni 2016:

- Reviderede målfaste facadetegninger
- Reviderede målfaste plantegninger
- Revideret målfast snit

Som aftalt over telefonen, skal R1 og R6 tegnes med skærm der forhindrer indbliksgener.

R1 og R2: her må altanen kun dække et enkelt vindue. Skal 2 vinduer dækkes må altanerne reduceres tilsvarende i dybden.

R5 skal reduceres i længden så altanen ikke dækker køkkenvinduet. Det skal ske både af hensyn til dagslyset og af hensyn til brandforholdene.

Hvis vi ikke har modtaget de manglende oplysninger inden fristens udløb, annullerer vi sagen, og du vil ikke høre mere fra os.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du med fordel kontakte vores dialogteam på tlf.nr.: 3366 3710 – dagligt mellem kl. 10-14. Alternativt kan du sende en mail til dialogteamet på dialogteam@tmf.kk.dk – her skal du dog beregne længere svartid.

Oplys venligst vores sagsnummer på alle henvendelser, da det letter sagsgangen.

Med venlig hilsen

Eva Elisabeth Gregersen

**Center for Bygninger
Byggetilladelser Syd**

Njalsgade 13
Postboks 416
1504 København V

Kundecenter
Njalsgade 13
2300 København S

Telefon
33 66 33 66

Direkte telefon
33 66 52 00

E-mail
bygninger@tmf.kk.dk

www.kk.dk